

ОҢТУСТІК ЖАРЫК ТРАНЗИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

«СОГЛАСОВАНО»

И.О.Генерального директора
ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит»

Ибрагимов М.Ж.

«27» 05 2010г.

18-07-42-576

На электроснабжение
АЗС.

по адресу: Сайрамский район,
Бадамский с/о, автотрасса Алматы-Термез

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит»

Искаков А.Б.

2010г.



Заказчик: ТОО «Sinoil»

Установленная мощность: 30 кВт (тридцать)

Категория потребителя - третья

Для электроснабжения объекта необходимо выполнить следующие
технические мероприятия:

1. На объекте проектом предусмотреть установку КТП-10/0,4кВ с трансформатором соответствующей расчетной мощности, коэффициентом загрузки 0,7.
2. Подключение проектируемой КТП-10/0,4кВ осуществить строительством ВЛ-10кВ на типовых ж/б опорах с проводом расчетного сечения, отпайкой от ВЛ-10 яч. №6 ПС-35/10 «Акжар».
3. На отпайочной опоре установить РЛНД-10кВ.
4. Эл. снабжение объекта выполнить кабельной линией расчетного сечения от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ.
5. Способ прокладки, трассу определить проектом и точку подключения к эл.сети согласовать с Пригородным УЭС.
6. Прибор учета электроэнергии, трехфазный электронный счетчик прямого включения, адаптированный АСКУЭ, многотарифный - позволяющий вести раздельный учет потребления электрической энергии по зонам суток, установить в РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, в отдельном закрытом шкафу с дверцей, удобной для снятия показания прибора учета.
7. Монтажные работы выполнить лицензированной организацией согласно проекта и требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими нормативно-техническими документами, оформлением протоколов испытания оборудования и актов выполненных работ.

0000001907

8. Превышение мощности свыше указанного в ТУ не допускается.

9. Перед вводом объекта получить заключение экспертной организации и разрешение на подачу напряжения от «Госэнергонадзора».

10. Акт границы раздела балансовой принадлежности согласовать с Пригородным УЭС.

11. После заключения договора по оплате за электроэнергию разрешается подача напряжения на объект.

12. Проект электроснабжения согласовать с Пригородным УЭС ТОО «Онтустик Жарык Транзит» и «Энергоэкспертной организацией»

13. Ранее выданные ТУ №01-431 от 04.09.2007г. аннулировать.

Срок действия технических условий до подключения – 1 год.

ВИЗЫ:

И.О. Коммерческого директора

И.О. Нач. СЮ и КВ

Начальник ПТС

ПТС тел. 50-59-17-318

Ибраев Д.О.

Стародубцева Е.А.

Григорьева Э.Г.

ОНТУСТИК ЖАРЫК ТРАНЗИТ